



ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОБЛАСТНАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ПО ХОККЕЮ «ТРАКТОР»
(ОГАУ ДО ОСП по хоккею «ТРАКТОР»)

454007, г. Челябинск, ул. Савина, 1, тел. (351)775-16-79, факс. 775-04-15

ИНН 7452022387 КПП 745201001 e-mail: shkola-tractor@mail.ru

СОГЛАСОВАНО:

Первый инженер

ООО «АХЖ»

С.В.Омич



УТВЕРЖДАЮ:
Директор
ОГАУ ДО ОСП по хоккею
«Трактор»
Е.Л.Любимов
«__» _____ 2025



План подготовки к отопительному периоду 2026-2027

ОГАУ ДО ОСП по хоккею «ТРАКТОР»

в отношении следующих зданий:
1.по адресу г. Челябинск ул.Макеева,39

№ п/п	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения мероприятий	Форма отчета о выполнении	Отметка о выполнении
1	Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 и частью 3 статьи 23.2 Федерального закона о теплоснабжении.	Не позднее 10.08.2026	Исполнение Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении"	
2	По наружным тепловым сетям 2.1 Обеспечить ревизию запорной и регулирующей аппаратуры с заменой неисправной	Не позднее 10.08.2026	Акты проверки	

	2.2 Ремонт тепловой изоляции			
3	Осмотры состояния зданий . Техническое обслуживание здания и сооружений в соответствии с утвержденной ремонтной программой	Не позднее 10.06.2026	Запись в журнал	
4	По ИТП Техническое освидетельствование теплоэнергетического оборудования	Не позднее 10.07.2026	Отчет о проведении техосвидетельствования	
5	Ревизия и испытания арматуры . Замена пришедшей в негодность	Не позднее 10.07.2026	Акт исправности арматуры	
7	Настройка подпитывающих насосов , проверка емкостей запаса воды	Не позднее 10.07.2026	Акт проверки и настройки автоматических регуляторов	
8	Очистка фильтров и грязевиков	Не позднее 10.07.2026		
9	Производство ремонта , очистки и промывка водонагревателей ГВС с последующим проведением гидравлического испытания на прочность и плотность пробным давлением 1МПа	Не позднее 10.07.2026	Акт промывки и испытания	
	Производство дезинфекции и промывка систем ГВС	Не позднее 10.07.2026	Акт	
16	Ревизия и испытания внутренних трубопроводов	Не позднее 10.07.2026	Акт гидравлических испытаний	
17	Техническое обслуживание систем вентиляции.	Не позднее 10.08.2026	Отчет о проведении техосвидетельствования Не позднее 10.08.2025Не позднее 10.08.2025	
18	Производство гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов и оборудования ИТП пробным давлением 1МПа	Не позднее 10.07.2026	Акт испытаний	
19	Ремонт электропроводки в помещениях ИТП и обследование постоянного аварийного освещения,	Не позднее 10.08.2026	Акт	
20	Оформить акт проверки готовности теплопотребляющей установки объекта	Не позднее 15.08.2026	Акт готовности	

19	Ремонт электропроводки в помещениях ИТП и обследование постоянного аварийного освещения,	Не позднее 10.08.2025	Акт	
21	Косметический ремонт ИТП	Не позднее 10.08.2025	Акт	

* При необходимости. Теплоснабжающая организация не производит оценку мероприятий.

Ответственный исполнитель: Главный энергетик Викарчук Геннадий Николаевич

